



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1283/01/2012

ORYGINAL

Wyrób / product: **Elastyczne przewody wentylacyjne: Isotherm M0, Sonotherm M0, Isotherm Light, Sonotherm Light, Therm Light, Therm M0, Artist Isotherm Polyethylene, Artist Isotherm Rubber**

Zawierający / containing: aluminium, stal, wełnę szklaną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- zastosowania w/w przewodów wentylacyjnych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- elementy wykonane z wełny szklanej nie mogą być źródłem emisji jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- montaż zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

Işıl Mühendislik A.Ş.

Yayalar Mahallesi Akin Sokak No:18/1, 34-909 Pendik, Stambuł, Turcja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Prowent Białystok Spółka Jawna

15-399 Białystok, ul. Handlowa 3

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-10-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2017-10-23  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 23 października 2012

The date of issue of the certificate: 23rd October 2012

Reprodukovanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady